

广州绿港房地产开发有限公司

广州空港项目（自编号 CA0107004） 建设项目环境保护设施验收工作组意见

根据国家有关法律法规及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、项目环境影响评价报告和环保主管部门审批文件等要求，广州绿港房地产开发有限公司编制了《广州空港项目（自编号 CA0107004）建设项目竣工环境保护验收调查报告》（以下简称《验收报告》）。

2018 年 9 月 17 日，由建设单位、技术评审专家、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位、环评单位等代表组成的验收组对本项目进行验收，验收组审阅了《验收报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场检查，经充分讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广州空港项目（自编号 CA0107004）位于广州空港经济区迎宾大道以南，G106 以西，清塘路以东。建设内容为：总用地面积 36263.8 平方米，总建筑面积 96555.8 平方米，主要建设 3 栋 11 层办公楼（自编 1#、2#、6#）、5 栋 6 层办公楼（自编 3#、4#、5#、7#、8#），另外设有 1 层地下室。项目主要作办公和商业用途，经营一般零售商铺和餐饮，设 1 台 1000kW 的备用柴油发电机。项目总投资 42000 万元，其中环境保护投资 150 万元，占总投资的 0.36%。

验收工作组签名：

李强 陈如 李强 刘永平 李普 谢印岭
李强 陈如



（二）建设过程及环保审批情况

2017年4月，由广州中鹏环保实业有限公司编写《广州空港项目（自编号CA0107004）建设项目环境影响报告表》，并于2017年5月23日，取得了广州市花都区环境保护局空港经济区《关于广州空港项目（自编号CA0107004）建设项目环境影响报告表的批复》（穗空港环管影[2017]9号）。

验收项目于2017年6月开工建设，2018年8月建设完成。

（三）验收范围

本次验收内容为广州空港项目（自编号CA0107004），该项目包括：3栋11层办公楼（自编1#、2#、6#）、5栋6层办公楼（自编3#、4#、5#、7#、8#），另外设有1层地下室，总建筑面积96555.8平方米。

二、工程变动情况

验收项目实际建设内容与环评批复的建设内容一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）施工期环境保护设施

建设项目在施工期间严格施工期环境管理，严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市大气污染防治规定》和《广州市环境噪声污染防治规定》等有关规定。施工期间没有发生环保投诉事件，施工期各项环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求落实。

（二）运营期环境保护设施

1、废水

项目已采取雨、污分流设计。已设化粪池、隔油池，生活污水经化粪池预处理、含油污水经隔油池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后与地下车库冲洗废水一起排入

验收工作组签名：

李洪波 王妮 刘香平 李晋 谢朝旭
李强 阮树

市政污水管网，引至新华污水处理厂统一处理。

2、废气

①地下车库设置了机械通排风系统，汽车尾气通过机械排风系统排出地面；②发电机尾气经水喷淋处理后，通过内置烟道引至6#楼顶排放；③餐饮油烟废气引至所在建筑楼顶排放，本项目1-5#、7#栋均已设餐饮油烟内置烟井。

3、噪声

①选择低噪声风机，安装在专用风机房内；②备用发电机位于地下室发电机房内，进行隔声、减振、消声、吸声综合治理；③变压器位于变配电房内，选用低噪声设备、采取基础减振措施；④水泵位于地下室水泵房内，进行基础减振并经墙体隔声；⑤地下停车场采取相应控制措施，禁鸣喇叭，严格管理停车泊位顺序；⑥加强对商业宣传活动的管理。

4、固体废物

运行期产生的生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。

四、工程建设对环境的影响

根据广州华航检测技术有限公司出具的《广州空港项目（自编号CA0107004）监测报告》（报告编号：GZE180825800807），监测结果表明：

该项目正常运行时，东、南、北边界噪声监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，西边界噪声监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准要求；发电机尾气烟气黑度监测结果符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

验收工作组签名：

李强 李强 李强 李强 李强 李强 李强 李强 李强 李强

五、验收结论和后续要求

(一) 验收结论

项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化。项目落实了环评文件及环评批复文件的规定，且满足“三同时”要求，验收报告符合建设项目竣工环境保护验收技术规范，项目环境保护验收合格。

(二) 后续要求

1、在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护治理设施进行检查、维护和更新，确保污染物能稳定达标排放；积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护工作，对该项目污染防治有新要求的，按新要求执行。

2、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

验收工作组签名：

姜瑞海 王旭 王志刚 李普 李伟 陈弘

123456789

六、验收工作组成员名单

序号	参会单位名称	参会人员姓名	参会人员职称/职务	参会人员联系电话	在验收工作组的身份	签名
1	广州绿港房地产开发有限公司	吴端涌	总监		建设单位	吴端涌
2	广州绿港房地产开发有限公司	刘耀林	主管		验收调查报告编制单位	刘耀林
3	广东德宝环境技术研究有限公司	张志荣	高级工程师		专家	张志荣
4	广州鹏凯环境科技股份有限公司	刘秀平	高级工程师		专家	刘秀平
5	广东省建筑设计研究院	王昵	项目负责人		设计单位	王昵
6	北京市第三建筑工程有限公司	陈松	项目负责人		施工单位	陈松
7	广东建设工程监理有限公司	李强	工程师		监理单位	李强
8	广州华航检测技术有限公司	李普	工程师		监测单位	李普
9	广州中鹏环保实业有限公司	谢利玲	工程师		环评单位	谢利玲

七、本意见一式5份（原件），建设单位执3份，环保局执2份。

广州绿港房地产开发有限公司

2018年9月17日